

FOLKETINGETS OMBUDSMAND

Gammel Torv 22. 1457 København K
Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17
Personlig henvendelse 10-15

Dato:

J.nr.: 2001-1432-628
Sagsbehandler: PH
(Bedes anført ved henvendelser)
Akt. nr.: 43

Direktoratet for Kriminalforsorgen
Strandgade 100
1401 København K

Vedrørende inspektion af Arresthuset i Haderslev – j.nr. 2002-1013-47

I en opfølgingsrapport (nr. 3) af 22. november 2002 meddelte jeg at jeg afventede underretning vedrørende spørgsmålene om oversættelse af arresthusets husorden til engelsk og tysk og reovering af el-installationssystemet, jf. rapportens pkt. 6.12.

Med brev af 6. februar 2003 har arresthuset sendt mig en kopi af oversættelser af husordenen til engelsk og tysk.

I brev af 27. februar 2003 har direktoratet oplyst at arresthusets ansøgning om reovering af el-installationssystemet vil indgå i direktoratets prioritering af vedligeholdelsesprojekter i 2004. Direktoratet har i den forbindelse på ny oplyst at udgifterne til reovering af systemet er anslået til ca. 200.000 kr. Det fremgår endvidere af direktoratets udtalelse at arresthuset den 5. februar 2003 har gennemgået strømforbruget i de enkelte celler, og at arresthuset blandt andet ved at udskifte el-kedlerne på cellerne fra 1800 watts til 700 watts har fået nedbragt strømforbruget så meget at der ikke længere er problemer med overbelastning.

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere vedrørende de nævnte forhold.

Jeg betragter herefter sagen vedrørende min inspektion af Arresthuset i Haderslev som afsluttet.

Arresthuset og Politimesteren i Haderslev modtager et tilsvarende brev. Brevet til arresthuset er vedlagt i to eksemplarer med anmodning om at arresthuset gør det ene eksemplar tilgængeligt for de indsatte. Folketingets Retsudvalg modtager en kopi af brevet til arresthuset.

Med venlig hilsen